


# Dvižna vrata LiftMaster 1000


Pri dvižnih vratih z pogonskim motorjem LiftMaster 1000 je za priklop relejskih komand z FireApp releja potrebno priključiti na zadnji strani motorja.

**Pred posegom v pogonski motor prosimo nujno izključite električno napetost!!**

V zadnjem delu (gledano proti vratni odprtini) na priključni plošči dobimo nasleden pogled:



Pogled usmerimo v zgornji levi del k priključki (rdeče) 1 in (belo) 2:



Na zgoraj prikazane priključke 1 in 2 priključimo 2-žilni kabel, kamor je že priključen obstoječi krmilnik za tipko.

Drugi konec 2-žilnega kabla priključite na FireApp relejski sistem za odpiranje vrat, ki je opisan v

drugih kategorijah teh navodil.

Družba FireApp, informacijske storitve, d.o.o. ne odgovarja za morebitne poškodbe strojne opreme v lasti naročnika, ki so bile povzročene s strani naročnikovih predstavnikov!

---

Revision #1

Created Sat, Jan 9, 2021 6:03 PM by Domen Božičnik

Updated Fri, Dec 23, 2022 3:17 PM by Domen Božičnik